

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В Г. МОРШАНСКЕ,  
МОРШАНСКОМ, ПИЧАЕВСКОМ И СОСНОВСКОМ РАЙОНАХ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Заводская, № 29а; Тел: 8 (47533) 4-39-81  
ОКПО 71258469 ОГРН 1056882298901  
ИНН/КПП 6829012023/ 682901001



Номер аттестата аккредитации  
РОСС RU 0001.510689  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном  
лице: 24.08.2015г.  
УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель (заместитель) ИЛЦ  
Нечаева О.Ю. (Вишнякова И.В.)

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3661

от «13» ноября 2017 г.

**Наименование пробы (образца):** Вода питьевая.

**НД на продукцию:** -

**Заказчик:** Администрация Серповского сельсовета; Тамбовская область, Моршанский район, с.Серповое, ул.Центральная д.26.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 08.11.2017 г. 09ч. 15 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 08.11.2017 г. 10ч.00 мин.

**Цель отбора:** цветность, мутность, общая жесткость, железо, ОМЧ, ОКБ, ТКБ

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Администрация Серповского сельсовета; Тамбовская область, Моршанский район, с.Серповое, ул.Центральная д.26.

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** водопроводная колонка, Тамбовская область, Моршанский район, с.Давыдово, ул.2-я Лемасово в районе д.21

**Код пробы (образца)** 1.2.17.3661.Д

**Изготовитель:** - **Дата изготовления:** - **Срок хранения:** -

**Величина партии:** -

**Вид упаковки:** стеклянные емкости

**НД на метод отбора:** ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012.

**Условия транспортировки:** автотранспортом, в термоконтейнере с хладоэлементами

**Условия хранения при отборе:** не хранилась

**Дополнительные сведения:** заявление № 1051 от 07.11.2017г., ид.номер заявки 677.2.17

**Лицо, ответственное за оформление данного протокола** С.Н.Котельникова

подпись

Ф.И.О.

Общее количество страниц 3 страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

КОПИЯ  
ВЕРНА



Глава сельсовета С.Н.Котельникова

Код образца (пробы)

1.17.3661.Д

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.


Регистрационный №	Дата выполнения (окончания) исследования	Определяемые показатели	Результаты исследования	Погрешность метода $\pm\Delta/\pm\delta$ (при $P=0,95$ )	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерения	НД на методы
1	2	3	4	5	6	7	8
1088	08.11.17	Цветность	9,20	2,76	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
	08.11.17	Мутность	5,10	1,02	2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
	08.11.17	Общая жесткость	4,23	0,63	7	°Ж	ГОСТ 31954-2012
	08.11.17	Железо	0,36	0,09	0,3	мг/дм <sup>3</sup> (л)	ГОСТ 4011-72

\*- не обнаружено в пределах чувствительности метода

Используемое оборудование:

1. Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ, № 53ВИ1738, 2016 г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
химик-эксперт	Кулюкина О.Г.	

Дата выдачи результата:

13.11.17

ФИО химика-эксперта: Кулюкина О.Г.

Общее количество страниц 3 страница 2КОПИЯ  
ВЕРНА

Тявва сельсовет



С.А. Савица

