



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Орган инспекции**

Юридический адрес: ул. Сергея Рахманинова, 5а, г. Тамбов, 392000, тел. (4752) 72-64-37; факс (4752) 72-64-37,

ОКПО 71258469, ОГРН 1056882298901, ИНН 6829012023

Наименование структурного подразделения, фактический адрес: Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах  
393950 г. Моршанск Тамбовской области, ул. Заводская, 29а, тел: 8-475-33-4-39-81 E-mail: morshansk\_cge@68.rospotrebnadzor.ru

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОИ**

**№ RA.RU.710096**

**Дата внесения в реестр аккредитованных лиц**

**02 октября 2015г.**

**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах:

Н.М. Ланкина

«15» ноября 2017 г.

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, испытаний объектов внешней среды, полученных на объектах водоснабжения Левинского сельского совета: разводящей сети по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с. Левино, с. Керш-Борки.**

**№ 785ГО.2**

**от 15 ноября 2017г.**

Мною, врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах (далее Филиал) Ядовой Татьяной Дмитриевной в соответствии с заявлением главы Веселовского сельсовета Бирюковой (вх. № 1067 от 10.11.2017г) идентификационный номер заявки 689.2.17 проведено рассмотрение и гигиеническая оценка соответствия результатов лабораторных исследований, испытаний, полученных на объектах водоснабжения Левинского сельского совета: разводящей сети по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с. Левино, с. Керш-Борки на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**На экспертизу представлены:**

1. Заявление на оказание услуг № 1067 от 10.11.2017 г.;
2. Акты отбора проб (образцов) № 1635 - 1636 от 13.11.2017г
3. Протоколы лабораторных исследований испытательного лабораторного центра (далее ИЛЦ) Филиала (номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510689):
  - № 3866 от 14.11.2017г вода питьевая из разводящей сети по адресу: Тамбовская обл., Моршанский район, с. Керш-Борки, ул. Моршанская, д.29
  - № 3867 от 14.11.2017г вода питьевая из разводящей сети по адресу: Тамбовская обл., Моршанский район, с. Левино, ул. Березовая, д.18

**В ходе проведения гигиенической оценки установлено следующее:**

В соответствии с заявлением № 1067 от 10.11.2017 г на лабораторное исследование главой Левинского сельсовета Парамзина В.С. с использованием необходимых технических средств произведён отбор образцов (проб). Пробы питьевой воды приняла и оформила акты отбора проб

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	страница: 1
ЭЗ № 785.ГО.2 Подпись лица, уполномоченного на инспекцию:	страниц: 2

*Копия верна: В.С. Парамзина  
главы Левинского сельсовета*

(образцов) помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г.Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах Котельникова Светлана Николаевна. Отобранные образцы опломбированы и вместе с актами отбора проб (образцов) переданы в отделение кодирования для доставки пробы в ИЛЦ Филиала. Доставка пробы (образца) в ИЛЦ производилась автотранспортом, в опломбированном виде, в условиях, исключающих возможность изменения свойств пробы (образца), способных повлиять на качество результатов исследования, пробы (образцы) доставлялась в контейнере, время доставки не более 2 часов после отбора пробы (образца). Информации по несоответствию и отклонению образца от требуемых условий при отборе и доставке не зафиксировано.

**На гигиеническую оценку представлены следующие проведенные результаты лабораторных исследований и испытаний:**

**В пробе воды из разводящей сети по адресу: Тамбовская обл., Моршанский район, с.Керш-Борки, ул.Моршанская, д.29**

- микробиологические показатели: ОМЧ– 1 КОЕ/мл, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ/мл; ОКБ и ТКБ не обнаружены в 100 мл, при гигиеническом нормативе – отсутствие КОЕ в 100 мл

-санитарно-химические показатели: цветность  $9,66 \pm 1,93$  градуса при гигиеническом нормативе не более 20 градусов, мутность  $4,09 \pm 0,82$  ЕМФ при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ. общая жесткость  $6,73 \pm 1,01$  °Ж при гигиеническом нормативе 7 °Ж, железо  $0,43 \pm 0,11$  мг/дм<sup>3</sup>(л) при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>(л).

**В пробе воды из разводящей сети по адресу: Тамбовская обл., Моршанский район, с.Левино, ул.Березовая, д.18**

- микробиологические показатели: ОМЧ– 0 КОЕ/мл, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ/мл; ОКБ и ТКБ не обнаружены в 100 мл, при гигиеническом нормативе – отсутствие КОЕ в 100 мл

-санитарно-химические показатели: цветность  $8,07 \pm 2,42$  градуса при гигиеническом нормативе не более 20 градусов, мутность  $3,08 \pm 0,62$  ЕМФ при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ, общая жесткость  $6,73 \pm 1,01$  °Ж при гигиеническом нормативе 7 °Ж, железо  $0,37 \pm 0,09$  мг/дм<sup>3</sup>(л) при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>(л),

**Выводы:**

- в соответствии с п.4. ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» проба питьевой воды из разводящей сети: по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с.Левино, ул. Березовая, д.18 по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- проба питьевой воды из разводящей сети: по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с. Керш-Борки, ул. Моршанская, д.29 по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; проба **не соответствует** по исследованным санитарно-химическим показателям (**завышены мутность и содержание железа**)

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области"  
в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах

*Т.Д.Ядова* Т.Д.Ядова

*Юлия Вернеева*  
*Галина Левицкая*  
*В.С.Порошилкин*



Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	страница:2
ЭЗ № 785.ГО.2 Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: <i>Т.Д.Ядова</i>	страниц: 2